




CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA CENTRALI WENTYLACYJNEJ NIKOL 800

- Typ wentylatorów EC R3G 250
- Zasilanie 230V/50Hz
- Wydatek max (przy sprężu dyspozycyjnym 300Pa) 910 m³/h
- Max prędkość obrotowa wentylatorów 3550 obr/min
- Pobór mocy centrali 45 - 680 W
- Max pobór prądu centrali 3 A
- Wymiary gabarytowe centrali (wys. x szer. x gł.) 1170x850x650 mm
- Materiał obudowy – spienione PCW gr. 19mm
- Izolacja termiczno-akustyczna pianka poliuretanowa
- Uszczelnienie centrali silikonowe
- Średnica króćców przyłączeniowych 315mm
- Poziom ciśnienia akustycznego – min/max 65 dB / 70 dB
- Masa 115 kg
- Efektywność rekuperatora < 96%
- Filtry kl EU4 tkanina w ramce
- Długość przewodu panelu sterowania (4-żyłowy kabel tel.) 2 m
- Długość kabla zasilającego 1,5 m



Wentylacja Ciepłownictwo

- produkcja central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła

Naprawy:

- silników elektrycznych
- pomp zasilających

Adres firmy:

NIKOL Jan Nikolajuk
ul. Wysockiego 67/1
15-168 BIAŁYSTOK

NIP: 966-062-79-51
REGON: 050127061

Kontakt:

www.rekuperatory-nikol.pl


biuro@rekuperatory-nikol.pl

tel.+48 85 676 10 72
fax+48 85 653 93 09

Kredyt Bank S.A. I

Oddział w
Białymstoku

63 1500 1083 1210
8011 8543 0000



Sterownik elektroniczny z panelem sterującym:

- 4 tryby pracy (MIN – centrala pracuje na minimalnych obrotach, MAX- szybkie przewietrzanie, Kalendarz – 7 dniowy, 4 strefy każdego dnia z możliwością ustawiania wydatków wentylatora nawiewu i wywiewu w każdej strefie oddzielnie, Ulubione – centrala pracuje na stałym wydatku cały czas)
- w trybach Kalendarz i Ulubione płynna regulacja wydatków wentylatorów w zakresie 20%-99%
- wbudowany czujnik temperatury pomieszczenia, czerpni, nawiewu i wywiewu
- ustawienie temperatury załączania bypass
- ustawienie temperatury załączania GWC
- dynamiczne wyliczenie sprawności odzysku ciepła*
- połączenie z centralą za pomocą 4-żyłowego przewodu telefonicznego

* Sprawność temperaturowa wyliczana ze wzoru $n = \frac{(T_n - T_z)}{(T_w - T_z)} * 100\%$ jest jedynie wartością orientacyjną i nie stanowi podstawy do reklamacji.

Wentylacja Ciepłownictwo

- produkcja central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła

Naprawy:

- silników elektrycznych
- pomp zatapialnych

Adres firmy:

NIKOL Jan Nikołażuk
ul. Wysockiego 67/1
15-168 BIAŁYSTOK

NIP: 966-062-79-51
REGON: 050127061

Kontakt:

www.rekuperatory-nikol.pl

biuro@rekuperatory-nikol.pl

tel.+48 85 676 10 72
fax+48 85 653 93 09

Kredyt Bank S.A. I

Oddział w Białymstoku



63 1500 1083 1210
8011 8543 0000



Rekuperatory NIKOL

Producent:

NIKOL Jan Nikolajuk
www.rekuperatory-nikol.pl
Rok założenia 1983



Wentylacja Ciepłownictwo

- produkcja central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła

Naprawy:

- silników elektrycznych
- pomp zatapialnych

Adres firmy:

NIKOL Jan Nikolajuk
ul. Wysockiego 67/1
15-168 BIAŁYSTOK

NIP: 966-062-79-51
REGON: 050127061

Kontakt:

www.rekuperatory-nikol.pl

biuro@rekuperatory-nikol.pl

tel.+48 85 676 10 72
fax+48 85 653 93 09

Kredyt Bank S.A. I

Oddział w Białymstoku

63 1500 1083 1210
8011 8543 0000